

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:	BARDTERM s.r.o., Bardejov	
Adresa:	Moyzesova 7, 085 01 Bardejov	
IČO:	3 6 4 7 6 2 7 7	

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
2016	Primárny rozvod zo zdroja K-01	TV	6 705,75	5 687,66	84,82	
2016	Primárny rozvod zo zdroja K-02	TV	8 860,70	8 390,65	94,70	
2016	Primárny rozvod zo zdroja K-03	TV	5 997,01	5 584,80	93,13	
2016	Primárny rozvod zo zdroja K-04	TV	2 198,24	1 859,38	84,58	
2016	Primárny rozvod zo zdroja K-05	HV	7 789,00	7 375,86	94,70	

2016	Sekundárny rozvod z OST 1	TV	3 644,17	3 501,11	96,07	
2016	Sekundárny rozvod z OST 2	TV	1 507,00	1 439,70	95,53	
2016	Primárny rozvod zo zdroja K-06	TV	7 153,00	6 780,50	94,79	
2016	Primárny rozvod zo zdroja K-07	TV	2 834,60	2 551,23	90,00	
2016	Primárny rozvod zo zdroja K-08	TV	2 975,83	2 648,33	88,99	
2016	Primárny rozvod zo zdroja K-09	TV	3 645,60	3 433,90	94,19	
2016	Primárny rozvod zo zdroja K-10	TV	3 659,00	3 549,00	96,99	
2016	Primárny rozvod zo zdroja K-11	TV	4 894,10	4 621,00	94,42	
2016	Primárny rozvod zo zdroja K-12	TV	3 578,00	3 487,00	97,46	