

[Skoč na obsah](#) [Skoč na menu](#)**SIEA** SLOVENSKÁ INOVAČNA A ENERGETICKÁ AGENTÚRA**MONITOROVACÍ SYSTÉM ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI**BARDTERM, s.r.o. | [Zmena hesla](#) | [ODHLÁSIŤ](#)

- [REPORTY](#)
OES
- [REPORTY](#)
CVS
- [REPORTY](#)
ROZVODY
- [KONTAKTNÉ](#)
ÚDAJE

Detail reportu

Rok

2017 Potvrdenie platnosti údajovPríloha k reportu

Prevádzkované sústavy

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy elektriny Prevádzkovateľ distribučnej sústavy elektriny Prevádzkovateľ prepravnej siete plynu Prevádzkovateľ distribučnej siete plynu Prevádzkovateľ rozvodu tepla Prevádzkovateľ prepravnej sústavy pohonných látok Prevádzkovateľ prepravných potrubí ropy Prevádzkovateľ verejného vodovodu Prevádzkovateľ kanalizácie

Prevádzkovateľ rozvodu tepla

poradové číslo	Teplonosná látka	Názov	Množstvo tepla dodaného do verejného rozvodu [MWh]	Množstvo tepla na výstupe z verejného rozvodu [MWh]	Účinnosť rozvodu tepla	Poznámka
1	Teplá voda	K-01	7089,136	5991,738	84,5110	Vymazať
2	Teplá voda	K-02	8664,100	8301,296	95,8100	Vymazať
3	Teplá voda	K-03	5763,69	5359,079	92,990	Vymazať
4	Teplá voda	K-04	2366,535	1998,302	84,446	Vymazať
5	Horúca voda	K-05	7602,0	7389,85	97,198	Vymazať
6	Teplá voda	K-06	7221,0	6769,428	93,740	Vymazať
7	Teplá voda	K-07	2884,39	2599,413	90,118	Vymazať
8	Teplá voda	K-08	3123,042	2786,066	89,209	Vymazať
9	Teplá voda	K-09	3617,78	3413,614	94,360	Vymazať
10	Teplá voda	K-10	3694,0	3520,0	95,290	Vymazať
11	Teplá voda	K-11	5016,6	4842,0	96,531	Vymazať
12	Teplá voda	K-12	3595,0	3483,7	96,885	Vymazať

r. 2017